# SCHEDA TECNICA

## NOME PRODOTTO: CLINY KLOR 90/200 PASTICCHE 1 - 5 KG
## CODICE PRODOTTO: 18A02 - 18A03

**DESCRIZIONE**

ACIDO TRICLOROISOCIANURICO in pastiglioni da 200 non incartati

**CARATTERISTICHE**

Privo di calcio. Permette la stabilizzazione del cloro in acqua
Assenza di residuo. Lenta solubilità
Non aumenta il tenore di cloruri nell'acqua
Riduce le perdite di cloro inutilizzato dovute ai raggi ultravioletti del sole ed all'aumento della temperatura

**APPLICAZIONE**

Prodotto organico con contenuto del 90% in cloro disponibile, utilizzato per la disinfezione dell'acqua di piscina

**DOSAGGIO ORIENTATIVO**

Il dosaggio deve essere stabilito in funzione del consumo medio giornaliero di cloro in vasca.
Il prodotto si immette direttamente negli skimmers o nei dosatori a lambimento
4 pastiglie da 200 g ogni 100 m3 di acqua, con frequenza settimanale
Nei dosatori a lambimento per la clorazione in continuo circa 1-2 g per m3 di acqua

**DATI ANALITICI**

| C / I | DESCRIZIONE ANALISI | NOTE | MAX MIN TIP | VALORE | TOLLERANZA | U.M. | METODO ANALITICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | TITOLO | Tenore in cloro disponibile | MINIMO | 90,0000 | | % | |
| I | PH, a 20°C | In sol. acquosa | | 3,00 | +/- 0,30 | | |
| C | UMIDITÀ | | MASSIMO | 0,500 | | % | |

C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

**SHELF LIFE E CONDIZIONI DI STOCCAGGIO**

conservare in magazzino asciutto e ventilato. Mantenere gli imballi sigillati e lontani da altri prodotti chimici.

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00003 DEL 4/11/2015



**AQUACLINIC SRL**

Sede Legale e amministrativa
via Cassia Nord 137
53100 - Siena
Tel. 0577/312041
Fax 0577/318422

Sede Operativa
via Giuseppe Brodolini n. 7
50063 - Figline Incisa Valdarno
(Firenze)
Tel 055/953606
Fax - 055/9544821