

CARATTERISTICHE GENERALI

ACN TRIS è un prodotto multifunzione per il trattamento dell'acqua di piscina, composto di tre principi attivi : 1) Tricloroisocianurico che permette la disinfezione e l'ossidazione dell'acqua, 2) flocculante che permette al filtro di trattenere sporchi minuscoli rendendo l'acqua di piscina più cristallina 3) algicida che previene la formazione delle alghe.

ACN TRIS è in pastiglie da gr 200, si consiglia l'uso in piscine private anche fuoriterrra.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Aggiustare il pH a 7,4 – 7,6 introdurre 4 pasticche di **ACN TRIS** in 100 mc di acqua. La velocità di dissoluzione delle pastiglie dipende dalla velocità di lambimento dell'acqua sulle pastiglie stesse. Normalmente per una piscina di 100 mc occorrono n. 8 pastiglie alla settimana.

Controllare il tenore di cloro libero e mantenerlo a 1.2 – 1.5 mg/l (test DPD n°1). Con i dosatori a lambimento va regolato il flusso dell'acqua oppure il numero delle pastiglie negli skimmers.

L'acido tricloroisocianurico tende ad abbassare il pH dell'acqua di piscina che va tenuto nei limiti di 7,2 – 7,6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cloro disponibile:	min. 78%
Acido tricloroisocianurico :	tipico 90%
CuSo4 :	max 4%
Al2(SO4)3 :	max 6%

AVVERTENZE

Il prodotto è soggetto a normativa ADR 5.1/26° b UN 2465.

Il prodotto è etichettato comburente e nocivo per la presenza dell'acido tricloroisocianurico. Quando si utilizzano i dosatori a lambimento, avere l'accortezza di aerare bene il locale e sollevare lentamente il coperchio per consentire uno sfiato graduale. Regolare la velocità di flusso mediante l'apposita valvola di regolazione.

L'acido tricloroisocianurico è un forte ossidante, non mescolare con nessun altro prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE



www.aquaclinic.it

• **SEDE LEGALE E OPERATIVA**
Via Cassia Nord 137 - 53100 Siena
Tel. (+39) 0577 312041
Fax (+39) 0577 318422
info@aquaclinic.it
P.IVA e C.F. 01169720529

• **SEDE OPERATIVA E MARKET DELLA PISCINA**
Via Brodolini 7
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Tel. (+39) 055 953606
Tel. (+39) 055 9544085
Fax (+39) 055 9544821

Numero Verde
800-626166

SEDE DI SIENA

Via Cassia Nord 137 - 53100 Siena
tel. +39 05.77.31.20.41 - fax +39 05.77.31.84.22
e-mail: info-si@aquaclinic.it

SEDE DI FIGLINE VAL D'ARNO

Z.I. - Via Brodolini - 50063 Figline Val d'Arno FI
tel. +39 055.95.36.06 - fax +39 055.95.44.821
e-mail: info-fi@aquaclinic.it

numero verde: **800-626166**

www.aquaclinic.it