CLINY PH MENO

RIDUTTORE DI pH IN POLVERE

SCHEDA TECNICA Revisione 09/03/2021

CARATTERISTICHE GENERALI

CLINY PH MENO è un acido secco a base di solfato acido di sodio utilizzato per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina. Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto tra 7,2 e 7,6. Valori superiori a 7,6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro.

CLINY PH MENO può essere utilizzato anche per il controllo dell'alcalinità. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm. Alcalinità troppo alte favoriscono la formazione di incrostazioni ed intorbidamenti e non consentono un adeguato aggiustamento del pH. Contrariamente ad altri acidi forti come l'acido muriatico, **CLINY PH MENO** è più sicuro nell'uso, limita il pericolo del sovradosaggio e non innalza il livello dei cloruri.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per abbassare il pH di 0,1 unità è necessario un chilogrammo di **CLINY PH MENO** in 100 mc. d'acqua. Per abbattere l'alcalinità di 10 ppm sono invece necessari circa kg. 2 di **CLINY PH MENO** per 100 mc (espresso come carbonato di calcio).

Versare il prodotto direttamente in vasca o meglio prediluendo moderate quantità in un secchio pulito. Non immettere il prodotto in vasca quando ci sono bagnanti. Il momento migliore per immettere il prodotto in acqua è alla chiusura serale, con le pompe in funzione per ottenere una omogenea dispersione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Polvere cristallina o in perle
Colore:	Da incolore a giallo
Titolo:	99,00% minimo

AVVERTENZE

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLEye Dam. 1 ; H318 - Categoria 1 –
Attenzione: Provoca gravi lesioni /irritazioni oculari. Il prodotto è classificato CORROSIVO
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Leggere attentamente le istruzioni sull'etichetta prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini -
Non mescolare con prodotti a base di cloro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

www.aquaclinic.it

- SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Cassia Nord 137 - 53100 Siena
Tel. (+39) 0577 312041
Fax (+39) 0577 318422
info@aquaclinic.it
P.IVA e C.F. 01169720529

- SEDE OPERATIVA E MARKET DELLA PISCINA
Via Brodolini 7
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Tel. (+39) 055 953606
Tel. (+39) 055 9544085
Fax (+39) 055 9544821

Numero Verde 800-626166